

Lhůty BOZP a PO na jednom místě

Kontroly, revize, zkoušky, školení a prohlídky: nejdelší lhůty podle předpisů.
Kratší lhůtu může stanovit výrobce, revizní technik nebo hodnocení rizik.



online verze

ŠKOLENÍ

Zákoník práce lhůtu školení BOZP nestanoví; pevné lhůty mají školení o požární ochraně a odborná příprava.

CO	LHŮTA	PŘEDPIS
Školení BOZP zaměstnanců	Při nástupu, při změně práce nebo zařazení, při nové technologii či postupu a při změnách s podstatným vlivem na bezpečnost (ty bez zbytečného odkladu). Četnost opakování určuje zaměstnavatel podle rizik; zákon paušální lhůtu nestanoví.	zákoník práce § 103 odst. 2 a 3
Školení o požární ochraně: zaměstnanci (činnosti se zvýšeným a vysokým nebezpečím)	Při nástupu a při změně pracoviště nebo zařazení; opakování nejméně 1x za 2 roky.	vyhláška č. 246/2001 Sb. § 23; zákon č. 133/1985 Sb. § 16
Školení o požární ochraně: vedoucí zaměstnanci	Při nástupu do funkce; opakování nejméně 1x za 3 roky.	vyhláška č. 246/2001 Sb. § 23
Osoby zajišťující požární ochranu v mimopracovní době	Před zahájením činnosti a nejméně 1x za rok.	vyhláška č. 246/2001 Sb. § 23
Odborná příprava preventivních požárních hlídek	Před zahájením činnosti se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím; u opakujících se činností nejméně 1x za rok.	vyhláška č. 246/2001 Sb. § 24
Obsluha vyhrazených zdvihacích zařízení a vazačů břemen	Školení s praktickým zácvikem a zkouška před komisí; ověření znalostí přezkoušením nejpozději 1x za 2 roky.	nařízení vlády č. 193/2022 Sb. § 12
Obsluha tlakových nádob	Ověření znalostí přezkoušením nejméně 1x za 3 roky.	nařízení vlády č. 192/2022 Sb. (obsluha tlakových nádob)
Zaměstnanci nakládající s látkami akutní toxicity kategorie 1 a 2	Prokazatelné zaškolení odborně způsobilou osobou; opakované proškolení nejméně 1x za 2 roky, záznam uchovat 3 roky.	zákon č. 258/2000 Sb. § 44a odst. 6
Řidiči z povolání (skupiny C, D a jejich podskupiny)	Pravidelné školení 35 hodin za 5 let (roční kurzy po 7 hodinách). Pro řidiče osobních vozidel zákon č. 247/2000 Sb. školení nestanoví; školení o předpisech k BOZP, které se týkají jejich práce, plyne z § 103 odst. 2 zákoníku práce a jeho četnost určuje zaměstnavatel.	zákon č. 247/2000 Sb. § 46 a 48

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Lhůty periodických prohlídek se odvíjejí od kategorie práce; kratší lhůty mohou plynout z profesních rizik nebo jiných předpisů.

CO	LHŮTA	PŘEDPIS
Vstupní prohlídka	Před zařazením k práci a před změnou druhu práce; u prací kategorie 2, 2R, 3 a 4 a činností se zvláštními podmínkami zdravotní způsobilosti vždy před vznikem pracovního poměru.	vyhláška č. 79/2013 Sb. § 10; zákon č. 373/2011 Sb. § 59

Lhůty BOZP a PO - pokračování

CO	LHŮTA	PŘEDPIS
Periodická prohlídka: kategorie první	Jen na písemné vyžádání zaměstnavatele nebo zaměstnance: 1× za 6 let, nad 50 let věku 1× za 4 roky.	vyhláška č. 79/2013 Sb. § 11 odst. 2
Periodická prohlídka: kategorie druhá	Jen na vyžádání: 1× za 4 roky, nad 50 let věku 1× za 2 roky.	vyhláška č. 79/2013 Sb. § 11 odst. 2
Periodická prohlídka: kategorie druhá riziková a třetí	1× za 2 roky.	vyhláška č. 79/2013 Sb. § 11 odst. 2
Periodická prohlídka: kategorie čtvrtá	1× za rok.	vyhláška č. 79/2013 Sb. § 11 odst. 2
Práce s profesním rizikem (např. obsluha jeřábů a vozíků, práce ve výškách s OOPP proti pádu)	1× za 4 roky, nad 50 let věku 1× za 2 roky, není-li podle kategorie lhůta kratší.	vyhláška č. 79/2013 Sb. § 11 odst. 3 a příloha č. 2
Noční práce	Periodická prohlídka 1× za 2 roky; prohlídky hradí zaměstnavatel.	vyhláška č. 79/2013 Sb. příloha č. 2 položka 10; zákoník práce § 94 odst. 2
Mladiství zaměstnanci	Prohlídka před vznikem pracovního poměru (i u dohod) a pravidelně, nejméně 1× za rok, na náklady zaměstnavatele.	zákoník práce § 247
Řidiči, u nichž je řízení druhem práce v pracovní smlouvě	Vstupní prohlídka, do 50 let každé 2 roky, po 50 letech každoročně.	zákon č. 361/2000 Sb. § 87

POŽÁRNÍ OCHRANA

Kontroly přístrojů a zařízení platí pro každou firmu; preventivní prohlídky a dokumentace podle kategorie činnosti.

CO	LHŮTA	PŘEDPIS
Hasicí přístroje: kontrola provozuschopnosti	Po každém použití, při pochybnosti a nejméně 1× za rok; první kontrola nejdéle rok před instalací.	vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9
Hasicí přístroje: periodická zkouška	Vodní a pěnové 1× za 3 roky, ostatní 1× za 5 let; vyřazení přístrojů starších 20 let (CO ₂ 40 let).	vyhláška č. 246/2001 Sb. § 9
Požárně bezpečnostní zařízení (např. elektrická požární signalizace)	Kontrola provozuschopnosti nejméně 1× za rok (u vybraných zařízení za 20 měsíců); EPS: zkouška ústředny měsíčně, hlásičů po půl roce.	vyhláška č. 246/2001 Sb. § 7 a 8
Preventivní požární prohlídky	Vysoké požární nebezpečí nejméně 1× za 3 měsíce, zvýšené 1× za 6 měsíců, bez zvýšeného nebezpečí 1× za rok (provozy s nejméně 3 osobami nebo veřejností); záznam do požární knihy.	vyhláška č. 246/2001 Sb. § 12 a 13
Oznámení požáru	Každý požár bezodkladně operačnímu středisku HZS kraje.	zákon č. 133/1985 Sb. § 5

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Nejdelší lhůty revizí elektrických instalací podle druhu objektu a prostředí; platí vždy nejkratší z nich.

CO	LHŮTA	PŘEDPIS
Elektrická instalace: administrativní objekty	Nejdéle 5 let.	nařízení vlády č. 190/2022 Sb. příloha č. 4
Elektrická instalace: výroba, školy a mateřské školy, ubytování, zdravotnictví, prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu	Nejdéle 3 roky.	nařízení vlády č. 190/2022 Sb. příloha č. 4
Elektrická instalace: objekty s přítomností více než 200 osob	Nejdéle 2 roky.	nařízení vlády č. 190/2022 Sb. příloha č. 4
Elektrická instalace: mokré prostory a prostory s korozivními látkami; pojízdné a převozní prostředky	Nejdéle 1 rok.	nařízení vlády č. 190/2022 Sb. příloha č. 4
Prozatímní zařízení stavenišť	Nejdéle 0,5 roku.	nařízení vlády č. 190/2022 Sb. příloha č. 4
Hromosvod (ochrana před bleskem)	Kritické systémy nejdéle 2 roky, ostatní 4 roky.	nařízení vlády č. 190/2022 Sb. příloha č. 4
Elektrické spotřebiče a ruční nářadí	Nejsou vyhrazeným technickým zařízením a zákonnou lhůtu revize nemají; četnost kontrol určuje zaměstnavatel v rámci hodnocení rizik.	nařízení vlády č. 190/2022 Sb. § 3; zákoník práce § 102

PLYNOVÁ, TLAKOVÁ A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE

Vyhrazená technická zařízení mají lhůty přímo v nařízeních vlády; provoz bez revize ve lhůtě je ze zákona stav ohrožující bezpečnost práce.

CO	LHŮTA	PŘEDPIS
Plynová zařízení (kotelny, spotřebiče, rozvody)	Kontrola nejméně 1× ročně (pravidelný servis se záznamem se počítá), provozní revize nejméně 1× za 3 roky; do konce měsíce, ve kterém lhůta uplyne.	nařízení vlády č. 191/2022 Sb. § 19
Tlakové nádoby stabilní (kompresory, vzdušníky, zásobníky)	Provozní revize 1× za rok, vnitřní revize 1× za 5 let, tlaková zkouška 1× za 10 let.	nařízení vlády č. 192/2022 Sb. příloha č. 4
Kotle	Provozní revize 1× za 3 měsíce (I. a II. třída) nebo 1× za 6 měsíců (III. a IV. třída), vnitřní revize 1× za rok.	nařízení vlády č. 192/2022 Sb. příloha č. 4
Jeřáby a zdvihadla	Prohlídka obsluhou na začátku každé směny, kontrola každé 3 měsíce, revize a zkoušky podle skupiny jeřábu (od 4/8 let po 1/2 roky); věžové a mobilní jeřáby revize 1× za rok, zkouška 1× za 2 roky.	nařízení vlády č. 193/2022 Sb. příloha č. 2
Pracovní plošiny s motorickým pohonem nad 1,5 m	Prohlídka a funkční zkouška obsluhou denně, běžná prohlídka nejdéle každé 3 měsíce, zkouška 1× ročně.	nařízení vlády č. 193/2022 Sb. příloha č. 2

Lhůty BOZP a PO - pokračování

CO	LHŮTA	PŘEDPIS
Výtahy v budovách	Odborná zkouška osobních výtahů 1× za 3 roky, nákladních 1× za 6 let; odborné prohlídky osobních výtahů každé 2 až 4 měsíce; inspekční prohlídka po 9 letech a dále každých 6 let.	nařízení vlády č. 193/2022 Sb. příloha č. 2
Stroje a technická zařízení (lisy, pily, linky, vozíky...)	Kontrola před uvedením do provozu a následná kontrola nejméně 1× za 12 měsíců v rozsahu podle místního provozního bezpečnostního předpisu, nestanoví-li výrobce, předpis nebo norma jinak.	nařízení vlády č. 378/2001 Sb. § 4

PRACOVNÍ ÚRAZY A HLÁŠENÍ

Od 1. 1. 2026 se úrazy ohlašují a záznamy zasílají elektronicky přes portál inspekce práce.

CO	LHŮTA	PŘEDPIS
Závažný nebo smrtelný pracovní úraz	Ohlásit bez zbytečného odkladu oblastnímu inspektorátu práce přes portál; při podezření na trestný čin nebo u smrtelného úrazu také Policii ČR; smrtelný úraz též zdravotní pojišťovně.	nařízení vlády č. 322/2025 Sb. § 5
Záznam o úrazu (s výjimkou úrazů bez pracovní neschopnosti nebo s neschopností do 3 kalendářních dnů)	Zaslat přes portál nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se zaměstnavatel o úrazu dozvěděl; uchovat 10 let.	nařízení vlády č. 322/2025 Sb. § 6
Kniha úrazů	Každý úraz zapsat (elektronicky nebo listinně); zaměstnanec má nárok na kopii nebo výpis.	nařízení vlády č. 322/2025 Sb. § 3; zákoník práce § 105
Roční prověrka BOZP	Nejméně 1× za rok na všech pracovištích a zařízeních, v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce pro BOZP.	zákoník práce § 108 odst. 5

HYGIENA PRÁCE A PŘESTÁVKY

Lhůty pro zařazení prací a bezpečnostní přestávky, které se počítají do pracovní doby.

CO	LHŮTA	PŘEDPIS
Kategorizace prací	Práce 2. kategorie zařadit do 30 dnů od zahájení a neprodleně oznámit hygienické stanici; o 3. a 4. kategorii rozhoduje hygienická stanice na žádost podanou do 30 kalendářních dnů od zahájení prací.	zákon č. 258/2000 Sb. § 37
Smlouva o pracovnělékařských službách při přeřazení práce do vyšší kategorie	Uzavřít novou nebo doplnit dosavadní smlouvu nejpozději do 3 měsíců od změny.	zákon č. 373/2011 Sb. § 54 odst. 2 písm. c)
Práce u obrazovky a jiná zraková zátěž	Přestávky 5 až 10 minut nejpozději po každých 2 hodinách nebo střídání činností; poslední přestávka nejpozději 1 hodinu před koncem směny.	nařízení vlády č. 361/2007 Sb. § 35
Fyzická zátěž a ruční manipulace s břemeny nad limity	Přestávky 5 až 10 minut nejpozději po každých 2 hodinách nebo střídání.	nařízení vlády č. 361/2007 Sb. § 25a a § 30
Hluk nad přípustným expozičním limitem 85 dB	První přestávka nejméně 15 minut nejpozději po 2 hodinách, další nejméně 10 minut po každých dalších 2 hodinách, poslední nejpozději 1 hodinu před koncem směny, mimo hluk nad limitem.	nařízení vlády č. 272/2011 Sb. § 9 odst. 6

Lhůty BOZP a PO - pokračování

CO	LHŮTA	PŘEDPIS
Práce v chladu 4 °C a nižším déle než 2 hodiny za směnu	Přestávka v ohřívací době nejméně 10 minut; při manipulaci s materiálem o teplotě 10 °C a nižší bez rukavic přestávka na prohřátí rukou nejméně 5 minut.	nařízení vlády č. 361/2007 Sb. § 7

STAVENIŠTĚ A KOORDINÁTOR

Lhůty pro zadavatele stavby, na kterém pracuje více zhotovitelů.

CO	LHŮTA	PŘEDPIS
Oznámení o zahájení prací inspektorátu práce	Nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, pokud práce trvají déle než 30 pracovních dnů a současně na nich pracuje více než 20 osob déle než 1 pracovní den, nebo objem přesáhne 500 pracovních dnů na osobu.	zákon č. 309/2006 Sb. § 15 odst. 1
Určení koordinátora BOZP	Písemně při přípravě stavby (od zpracování projektové dokumentace) i při realizaci (od převzetí staveniště), působí-li na staveništi zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.	zákon č. 309/2006 Sb. § 14

Nechcete lhůty hlídat sami? Sestavíme vám kalendář a pohlídáme termíny.

Úvodní konzultace a písemná nabídka jsou zdarma. Odpovídáme do dalšího pracovního dne.

veritassafety.cz/lhuty · **+420 775 704 540** · **info@veritassafety.cz**

Co z lhůt platí pro vaši firmu: veritassafety.cz/test-povinnosti (7 otázek, nic se neukládá)